IJRO.GOV.UZ tizimi orqali ERI bilan tasdiqlangan, Hujjat kodi: KE83673233

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
“O‘ZBEKISTON MILLIY
ELEKTR TARMOQLARI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI
100084, Toshkent sh., Yunusobod t., Osiyo k., 42.
Tel: (998-71) 208-56-01
e-mail: info@uzbekistonmet.uz
Veb sahifa: www.uzbekistonmet.uz

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
JOIN STOCK COMPANY
“NATIONAL ELECTRIC
GRID OF UZBEKISTAN”
42, Osiyo str., Yunusobod dist., 100084, Tashkent
Ph: (998-71) 208-56-01
e-mail: info@uzbekistonmet.uz
Web site: www.uzbekistonmet.uz

2026-yil 22-oktabr
01-02-20/9356-son

"SHAHARSOZLIK DIZAYNI"
MChJga
(Jizzax viloyati, Jizzax shahar, Bobur MFY
Islom Karimov ko‘chasi 86-uy)

nusxasi: **"Jizzax MET" filialiga**

2026-yil 13-oktabrdagi
20-sonli xatiga asosan

Jizzax viloyati, Zomin tumanida joylashgan "Jizzax suv ta’minoti" AJ Zomin tuman filialiga qarashli elektr ta’minoti ishonchliligi bo‘yicha ***III toifa***, quvvati ***1000 kVt*** bo‘lgan hozirgi kunda "Jizzax MET" filiali tasarrufidagi ***35/10 kVli "Ozodlik"*** podstansiyasidan chiquvchi ***10 kVli "Zomin-1" fideri*** orqali ta’minlangan Zomin suv tozalash inshootini qo‘shimcha zaxira elektr ta’minoti uchun ***110/35/10 kVli "Zomin" PS***ning ***10 kV*** taqsimlash qurilmasiga ulash uchun texnik shartlarni taqdim qilish yuzasidan murojaat ko‘rib chiqilib, quyidagilar ma’lum qilinadi:

"SHAHARSOZLIK DIZAYNI" MChJning 2026-yil 25-sentabrdagi № 20-sonli xatiga asosan ***2026-yil 9-oktabrda 01-02-20/9001-son*** xat bilan texnik shartlar taqdim qilingan. Mazkur texnik shartlarning ***1-xat boshida*** iste’molchining yuqoridagi xatiga asosan:

"Jizzax viloyati, Zomin tumanida joylashgan "Jizzax suv ta’minoti" AJ Zomin tuman filialiga qarashli elektr ta’minoti ishonchliligi bo‘yicha ***III toifa***, quvvati ***1000 kVt*** bo‘lgan Zomin suv tozalash inshooti hozirgi kunda "Jizzax MET" filiali tasarrufidagi 110/35/10 kVli "Zomin" podstansiyasidan chiquvchi ***10 kV "Quyonoqli"*** fideri orqali ta’minlanadi" deb yozilgan.

Biroq, iste’molchi tomonidan noto‘g‘ri ma’lumotlar taqdim qilinganligi sababli ***2026-yil 9-oktabrda 01-02-20/9001-son*** xat bilan taqdim qilingan texnik shartlarning ***1-xat boshisiga*** quyidagicha o‘zgartirish kiritish talab etiladi:

Jizzax viloyati, Zomin tumanida joylashgan "Jizzax suv ta’minoti" AJ Zomin tuman filialiga qarashli elektr ta’minoti ishonchliligi bo‘yicha ***III toifa***, quvvati ***1000 kVt*** bo‘lgan Zomin suv tozalash inshooti hozirgi kunda "Jizzax MET" filiali tasarrufidagi ***35/10 kVli "Ozodlik"*** podstansiyasidan chiquvchi ***10 kVli "Zomin-1" fideri*** orqali ta’minlanadi.

2026-yil 9-oktabrda 01-02-20/9001-son xat bilan berilgan texnik shartlarning boshqa qismlari o‘zgarishsiz qoldiriladi.

Boshqaruv raisining
birinchi o‘rinbosari
B. Murodov

Ijrochi: ETUQQB
Telefon: (+99871) 236-60-85